

Beslissing

van de VREG van 22 november 2024

met betrekking tot de wijziging van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest, goedgekeurd bij beslissing van de VREG van 24 maart 2023 (BESL-2023-07)

1. Inleiding

1.1. Aanleiding van de wijziging

Het Energiebesluit¹ bevat bepalingen over de frequentie waarmee de distributienetbeheerder digitale meters moet uitlezen, en met welke granulariteit de digitale metergegevens verzameld dienen te worden. Zo bepaalt art. 3.1.57, §1 dat de distributienetbeheerder ten minste één keer per dag de actuele meterstand uitleest voor de afname of injectie voor de verschillende tariefperiodes op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter.

Voorts werd art. 3.1.57 van het Energiebesluit in 2023 aangevuld als volgt:²

- Uiterlijk vanaf 1 januari 2025 leest de distributienetbeheerder bij actieve afnemers, met uitzondering van actieve afnemers die enkel de activiteit vermeld in artikel 4.4.2, §1, eerste lid, 4° van het Energiedecreet uitoefenen,³ op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter ten minste één keer per dag de geregistreerde kwartiergegevens voor elektriciteit uit voor de afname en, als dat van toepassing is, de injectie.
- Uiterlijk vanaf 1 januari 2026 leest de distributienetbeheerder op de toegangspunten die voorzien zijn van een digitale meter ten minste één keer per dag de geregistreerde kwartiergegevens voor elektriciteit uit voor de afname en, als dat van toepassing is, de injectie.

Vanaf 1 januari 2026 dient de distributienetbeheerder dus standaard minstens één keer per dag de kwartiergegevens van alle digitale meters uit te lezen.

Bij deze beslissing worden **nadere regels** ingevoegd in het technisch reglement distributie elektriciteit ('TRDE') van 24 maart 2023, over het gebruik van die kwartiergegevens uit digitale meters, meer specifiek voor de **toewijzing van volumes aan marktpartijen in de allocatie**.

We maakten van deze gelegenheid gebruik om daarnaast enkele **andere aanpassingen en tekstuele verbeteringen** aan het TRDE van 24 maart 2023 door te voeren.

¹ Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, *BS* 8 december 2010, 74.288, raadpleegbaar via:

<https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755¶m=inhoud>.

² Zie art. 3.1.57, §2 en §3 van het Energiebesluit, zoals toegevoegd bij art. 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, *BS* 28 augustus 2023, 70.110.

³ De activiteit vermeld in art. 4.4.2, §1, eerste lid, 4° van het Energiedecreet betreft "deelnemen aan energiediensten".

1.2. Wettelijk kader

Art. 4.2.1 van het Energiedecreet⁴ bepaalt dat de VREG het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet opstelt. Datzelfde artikel bepaalt tevens de minimale inhoud van dat reglement, dat de VREG het “technisch reglement distributie elektriciteit” noemt (kort: ‘TRDE’). Artikel 4.2.1 is bijgevolg de **rechtsgrond** voor de vaststelling van het TRDE door de VREG.

Art. 4.2.1 van het Energiedecreet bevat ook de **werkwijze** met betrekking tot de opstelling ervan:

§1. De VREG stelt, na voorafgaandelijk stakeholdersoverleg, een ontwerp van technisch reglement op voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Dit ontwerp van reglement wordt vervolgens ter consultatie aan de marktpartijen voorgelegd.

Zoals hieruit blijkt, moet eerst een ontwerp van technisch reglement, na stakeholdersoverleg, worden opgesteld door de VREG, en daarna moet dit ter consultatie aan de marktpartijen worden voorgelegd.

Art. 4.2.1, §3 van het Energiedecreet bepaalt dat het de raad van bestuur van de VREG toekomt om, na hogervermelde procedure, de technische reglementen (waaronder het TRDE) goed te keuren.

Art. 3.1.8, tweede lid, 7° van het Energiedecreet bepaalt bovendien dat de raad van bestuur van de VREG zijn bevoegdheid voor de goedkeuring van de technische reglementen niet kan delegeren.

De beslissing om een wijziging van het TRDE goed te keuren, komt dus toe aan de raad van bestuur van de VREG.

Art. 4.2.1, §3 van het Energiedecreet bepaalt ten slotte dat de technische reglementen pas in werking treden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

⁴ Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009, 46.145, raadpleegbaar via: <https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092¶m=inhoud>.

2. Voorafgaand traject

Overeenkomstig art. 4.2.1 van het Energiedecreet moet, voorafgaand aan een wijziging van het TRDE, eerst een ontwerp worden opgesteld na **stakeholdersoverleg**, en moet dit daarna ter **consultatie** aan de marktpartijen worden voorgelegd.

2.1. Stakeholdersoverleg

Om de voorstellen en ideeën van wijziging van het TRDE toe te lichten en feedback van alle belanghebbenden te verzamelen, organiseerden we een stakeholdersoverleg op 12 juni 2024.

De door ons getoonde presentatie en een verslag van de mondelinge reacties tijdens het overleg werden na afloop op onze website geplaatst.⁵

2.2. Publieke consultatie

Met de input vanuit het stakeholdersoverleg stelden we een voorstel tot wijziging van het TRDE op. Dit voorstel werd toegelicht aan de hand van een consultatienota (CONS-2024-03).⁶

Het voorstel tot wijziging van het TRDE werd door ons publiek geconsulteerd. De consultatietermijn liep van 24 juni 2024 tot en met 3 september 2024 (71 dagen). De consultatie werd aangekondigd via de website en onze nieuwsbrief van 25 juni 2024.

In het consultatieverslag van 22 november 2024 (RAPP-2024-21) beschrijven we op welke wijze met de ontvangen reacties werd omgegaan.

De ontvangen input leidde tot het opstellen van wijzigingen van verschillende titels en artikelen van het TRDE, zoals dat werd goedgekeurd bij beslissing van de VREG van 24 maart 2023 (BESL-2023-07).⁷ Deze wijzigingen vormen het voorwerp van deze beslissing.

⁵ Zie: <https://www.vreg.be/nl/overleg-herziening-technische-reglementen-distributie>

⁶ Consultatiedocument van de VREG van 24 juni 2024 met betrekking tot de wijziging van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 24 maart 2023, raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/cons-2024-03.

⁷ Beslissing van de VREG van 24 maart 2023 met betrekking tot de goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest, raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2023-07.

3. Bijlagen bij deze beslissing

3.1. Toelichtende nota

Als eerste bijlage bij deze beslissing is een toelichtende nota (memorie van toelichting) gevoegd. Hierin is de motivering opgenomen van de wijzigingen die middels deze beslissing worden aangebracht in het TRDE van 24 maart 2023.

Er wordt uitgebreid toegelicht *welke* wijzigingen er aangebracht werden, en *waarom*.

3.2. Geconsolideerde versie van het TRDE

Het TRDE van 24 maart 2023 blijft van kracht. Met deze beslissing worden enkel een aantal wijzigingen aangebracht in bepaalde titels en artikelen van het TRDE van 24 maart 2023.

In de geconsolideerde versie van het TRDE van 24 maart 2023, die als tweede bijlage bij deze beslissing is gevoegd, zijn de wijzigingen die middels deze beslissing worden doorgevoerd, zichtbaar gemaakt door gebruik van vierkante haken.

Deze bijlage beoogt dus in detail visueel weer te geven hoe het TRDE van 24 maart 2023 eruitziet na de inwerkingtreding van de wijzigingen die met deze beslissing worden aangebracht.

Beschikking gedeelte

De VREG beslist:

Artikel 1. In artikel 1.1.2 van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest, goedgekeurd bij beslissing van de VREG van 24 maart 2023 (BESL-2023-07), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 16 wordt de zinsnede “bestaande uit meetregime, doorstuurfrequentie voor facturatie en doorstuurfrequentie voor verbruiksgegevens” opgeheven;

2° punt 16/1 wordt opgeheven;

3° punt 31/1 wordt opgeheven;

4° punt 31/2 wordt vervangen door wat volgt:

“31/2. Doorstuurregime: de frequentie en de granulariteit waarmee de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens voor een bepaald allocatiepunt overmaakt aan de toegangshouder op dat allocatiepunt;”;

5° er wordt een punt 44/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“44/2. Facturatiefrequentie: de frequentie waarmee de elektriciteitsdistributienetgebruiker een periodieke afrekeningsfactuur ontvangt van zijn toegangshouder;”;

6° er wordt een punt 61/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“61/2. Leveringspunt voor flexibiliteit: Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installatie van een netgebruiker waar een of meerdere flexibiliteitsdiensten kunnen worden geleverd. Het heeft een unieke identificatie en is gekoppeld met een meetpunt dat gebruikt wordt voor de controle en/of de berekening van de beschikbaarheid en/of activatie van flexibiliteit, behoudens anders gespecificeerd in de voorwaarden van de betrokken flexibiliteitsdienst;”;

7° in punt 78 wordt de zinsnede “in het kader van de jaarlijkse meteropname, zoals bedoeld in art. 3.3.3 §1” vervangen door de zinsnede “voor doeleinden van afrekeningsfacturatie, en worden uitgevoerd volgens de facturatiefrequentie van de allocatiepuntconfiguratie”.

Art. 2. In artikel 1.2.4 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 5, eerste lid wordt na de zinsnede “op de wijze bepaald in §7” de zinsnede “tenzij hij het akkoord ontving van de VREG dat een consultatie niet vereist is”, ingevoegd;

2° in paragraaf 5 wordt aan het tweede lid de volgende zin toegevoegd: “Deze beslissing omvat, in voorkomend geval, de redenen voor niet-consultatie, als vermeld in het eerste lid.”;

3° in paragraaf 5 wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 3. In artikel 1.5.3 van hetzelfde reglement wordt in paragraaf 4 het tweede lid opgeheven.

Art. 4. In artikel 2.1.11 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt de zin “Het plan wordt ieder jaar geüpdatet.” opgeheven;

2° in paragraaf 2 wordt het woord “jaarlijks” vervangen door de woorden “in het jaar van indiening”;

3° in paragraaf 4 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“De VREG beslist over de gegrondheid van het investeringsplan binnen de termijnen die bepaald worden in artikel 4.1.19 van het Energiedecreet.”.

Art. 5. In artikel 2.1.14 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 3 wordt opgeheven;

2° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “op grond van Artikel 4.1.23 van het Energiedecreet een erfdienstbaarheid van openbaar nut geniet op” vervangen door de woorden “het recht geniet te beschikken over”;

3° in paragraaf 5 worden de woorden “deze erfdienstbaarheid” vervangen door de woorden “dat recht”.

Art. 6. In artikel 2.2.3 van hetzelfde reglement wordt in paragraaf 6 de zinsnede “secundaire rails van een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op midden- of hoogspanning voedt” vervangen door de zinsnede “rails van een transformatiepost tussen het transmissienet (of het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit) en het elektriciteitsdistributienet of van een schakelpost”.

Art. 7. In artikel 2.2.5 van hetzelfde reglement wordt het getal “10” vervangen door het getal “22,1”.

Art. 8. In artikel 2.2.36 van hetzelfde reglement wordt in paragraaf 2 de zinsnede “, inclusief een voorstel van startdatum van de werken op het terrein,” opgeheven.

Art. 9. In artikel 2.2.76 van hetzelfde reglement wordt de zinsnede “secundaire rails van een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op midden- of hoogspanning voedt” vervangen door de zinsnede “rails van een transformatiepost tussen het transmissienet (of het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit) en het elektriciteitsdistributienet of van een schakelpost”.

Art. 10. In artikel 2.3.8 van hetzelfde reglement wordt in paragraaf 3 tussen het woord “congestie” en het woord “veroorzaakt” de woorden “of redispatching” ingevoegd.

Art. 11. In titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde reglement wordt afdeling 5, die bestaat uit artikel 2.3.9, opgeheven.

Art. 12. In titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde reglement wordt het opschrift van afdeling 9 vervangen door “Flexibiliteit, ondersteunende diensten en netverliezen”.

Art. 13. In artikel 2.3.20/1 van hetzelfde reglement wordt aan paragraaf 3 een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Alle modelcontracten en technische voorschriften met betrekking tot flexibiliteit en ondersteunende diensten moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de VREG, volgens de procedure uit artikel 1.2.4, §5. De elektriciteitsdistributienetbeheerders houden eerst een transparant en participatief overleg over het modelcontract met alle relevante marktdeelnemers. Dit overleg bestaat uit een gedocumenteerd stakeholdersoverleg, gevolgd door consultatie van belanghebbenden conform art. 1.2.4, §5 en §7.”.

Art. 14. In artikel 2.3.21 van hetzelfde reglement worden in paragraaf 1 de woorden “allocatiepunt voor flexibiliteit” vervangen door de woorden “leveringspunt voor flexibiliteit”.

Art. 15. In artikel 2.3.23 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “en voor de aankoop van de netverliezen” opgeheven;

2° in paragraaf 3 worden de woorden “goedgekeurd door de VREG” vervangen door de zinsnede “ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG”;

3° in paragraaf 6 worden de woorden “en de netverliezen” opgeheven;

4° in paragraaf 8, tweede lid worden de woorden “en netverliezen” opgeheven.

Art. 16. Aan titel II, hoofdstuk III, afdeling 9, van hetzelfde reglement wordt een artikel 2.3.23/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 2.3.23/1 De aankoop van energie voor het dekken van netverliezen

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerders stellen transparante, objectieve en niet-discriminerende regels op voor de aankoop van energie voor het dekken van netverliezen.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders houden eerst, volgens Artikel 4.1.17/6 van het Energiedecreet, een transparant, en participatief overleg over de regels voor de aankoop van netverliezen met de transmissienetbeheerder en alle relevante marktdeelnemers. Dit overleg bestaat uit een gedocumenteerd stakeholdersoverleg, gevolgd door consultatie van belanghebbenden conform Art. 1.2.4, §5 en §7. De regels worden na het doorlopen van deze procedure ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders maken tweejaarlijks een evaluatierapport op, na raadpleging van de marktdeelnemers, over de regels voor de aankoop van de netverliezen, met daarin aanbevelingen tot verbetering en bezorgen dit aan de VREG. De elektriciteitsdistributienetbeheerders motiveren in het rapport ook uitdrukkelijk waarom een dienst al dan niet nodig is voor hun net en wat de toekomstperspectieven zijn. Ook elke ex-ante afwijking dient daarbij opnieuw geëvalueerd te worden. Op basis van dit rapport kunnen de regels door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangepast worden. Elke wijziging dient opnieuw ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd.”

Art. 17. In artikel 2.3.24 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift wordt vervangen door “Flexibiliteit en ondersteunende diensten voor de transmissienetbeheerder”;

2° paragraaf 2 wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“Elk modelcontract dat een marktpartij die actief is op het distributienet, dient te ondertekenen om diensten te leveren aan de transmissienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet, dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de VREG, voor wat betreft de gewestelijke aspecten ervan.”;

Art. 18. In artikel 2.3.26 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 2 wordt de zinsnede “, behalve indien de hogere regelgeving dit expliciet toelaat.” toegevoegd;

2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “en is enkel mogelijk voor netgebruikers die nog niet in de mogelijkheid waren om op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeterinrichting te verkrijgen”, opgeheven.

Art. 19. Aan titel II, hoofdstuk III, afdeling 9, van hetzelfde reglement wordt een artikel 2.3.27 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 2.3.27 Rapportering over de toepassing van flexibiliteit

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks, telkens vóór 15 april een verslag aan de VREG, waarin hij de toepassing van flexibiliteit op zijn net gedurende het voorgaande kalenderjaar beschrijft.

Dit verslag omvat minstens de informatie zoals vermeld in Artikel 13.4 van de EU Verordening 2019/943 en Artikel 4.1.17/5 §4 van het Energiedecreet. De VREG stelt het rapporteringsmodel, bedoeld voor het verslag in het eerste lid, op en publiceert dit op zijn website.”.

Art. 20. In artikel 3.1.3 van hetzelfde reglement wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 21. In artikel 3.2.6 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragrafen 3, 5 en 7 worden de woorden “niet communicerend” telkens vervangen door de woorden “niet volledig functioneel”;

2° in paragraaf 6 wordt de zinsnede “binnen de drie maanden na melding op te lossen” vervangen door de zinsnede “op te lossen zoals bepaald in Art. 4.1.22/3 van het Energiedecreet”;

3° in paragraaf 6 wordt de zin “Mits afdoende motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijn afwijken.”, opgeheven;

4° in paragraaf 7 wordt de zinsnede “, zoals bepaald in Art. 3.2.6 §6” opgeheven.

Art. 22. Het opschrift van artikel 3.3.1 van hetzelfde reglement wordt vervangen door “Meteropnamefrequentie bij grootverbruiksmeterinrichtingen met registratie van het gemeten gebruiksprofiel”.

Art. 23. In artikel 3.3.2 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift wordt vervangen door “Meteropnamefrequentie bij grootverbruiksmeterinrichtingen zonder registratie van het gemeten gebruiksprofiel”;

2° in het eerste lid wordt de zinsnede “in afwijking van Art. 3.3.1” opgeheven.

Art. 24. Het opschrift van artikel 3.3.3/1 van hetzelfde reglement wordt vervangen door “Bijkomende bepalingen voor niet op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeterinrichtingen”.

Art. 25. In artikel 4.1.5 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “de doorstuurfrequentie voor facturatie” worden vervangen door de woorden “het doorstuurregime”;

2° de woorden “de doorstuurfrequentie voor verbruiks informatie” worden vervangen door de woorden “de facturatiefrequentie”.

Art. 26. In artikel 4.2.11/1 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “Doorstuurfrequentie voor facturatie” vervangen door het woord “Doorstuurregime”;

2° in paragraaf 1 worden de woorden “Doorstuurfrequentie voor verbruiks informatie” vervangen door het woord “Facturatiefrequentie”;

3° in paragraaf 2 worden de woorden “de verschillende doorstuurfrequenties” vervangen door de woorden “het doorstuurregime”.

Art. 27. In artikel 4.2.12 van hetzelfde reglement wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

“§1. Op een allocatiepunt verbonden aan een toegangspunt met een grootverbruiksmeterinrichting bestaat de allocatiepuntconfiguratie, in geval van nieuwe aansluitingen en wijzigingen aan bestaande aansluitingen, standaard uit:

- Meetregime: per elementaire periode;
- Doorstuurregime: dagelijks de gegevens per elementaire periode;
- Facturatiefrequentie: maandelijks.”.

Art. 28. In artikel 4.2.13 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. Op een allocatiepunt met een niet op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeterinrichting bestaat de allocatiepuntconfiguratie standaard uit:

- Meetregime: jaarlijks;
- Doorstuurregime: jaarlijks de jaargegevens, en naar aanleiding van het doorgeven van een meterstand door de elektriciteitsdistributienetgebruiker naast de jaarlijkse meteropname, conform Artikel 3.2.18 van het Energiebesluit, het volume sinds de voorgaande meteropname;
- Facturatiefrequentie: jaarlijks”;

2° paragraaf 1/1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1/1 Op een allocatiepunt met een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmetinginrichting bestaat de allocatiepuntconfiguratie standaard uit:

- Meetregime: per elementaire periode;
- Doorstuurregime: maandelijks de maandgegevens;
- Facturatiefrequentie: jaarlijks.”;

3° in paragraaf 2 worden de zinnen “De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een allocatiepuntconfiguratie kiezen die afwijkt van de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in §1/1. Hij maakt dit verzoek kenbaar aan de toegangshouder.”, vervangen door de zin “De elektriciteitsdistributienetgebruiker met een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmetinginrichting die conform §3 de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in §1/1 wil aanpassen, maakt dit verzoek kenbaar aan de toegangshouder.”;

4° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “, voor zover de metinginrichting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker de gekozen allocatiepuntconfiguratie ondersteunt en voor zover de gekozen allocatiepuntconfiguratie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangeboden wordt”, opgeheven;

5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§3. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een allocatiepuntconfiguratie kiezen die afwijkt van de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in §1/1. Meer specifiek kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker kiezen voor een doorstuurregime waarbij dagelijks de gegevens per elementaire periode ter beschikking worden gesteld, en/of voor een maandelijks facturatiefrequentie.”.

Art. 29. In artikel 4.3.18 van hetzelfde reglement wordt in paragraaf 1 het woord “facturatie” vervangen door het woord “nettariëffacturatie”.

Art. 30. Artikel 4.3.19 van hetzelfde reglement wordt vervangen door wat volgt:

“Voor alle allocatiepunten met een meetregime per elementaire periode, geschieden de verrekeringen, vermeld in Art. 4.3.18, §1, op basis van het gemeten gebruiksprofiel.”.

Art. 31. In artikel 4.3.20 van hetzelfde reglement wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

“Voor alle allocatiepunten met een maandelijks of jaarlijks meetregime, geschieden de verrekeringen, vermeld in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.,** op basis van een berekend gebruiksprofiel toegewezen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.”.

Art. 32. In artikel 4.3.22 van hetzelfde reglement worden in paragraaf 1 de woorden “voor elektriciteitsdistributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten gebruiksprofiel”, opgeheven.

Art. 33. In artikel 4.3.23 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “toegangspunten zonder registratie van het gebruiksprofiel” worden vervangen door de woorden “allocatiepunten waarop het berekend gebruiksprofiel van toepassing is”;

2° tussen het woord “elektriciteitsdistributienetbeheerder” en het woord “gegevens” wordt het woord “die” vervangen door het woord “de”.

Art. 34. In artikel 4.3.29 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “zonder registratie van het gebruiksprofiel” vervangen door de woorden “op een allocatiepunt met een maandelijks of jaarlijks meetregime”;

2° in paragraaf 2/1 worden tussen het woord “elektriciteitsnetgebruiker” en de woorden “met een” de woorden “op een allocatiepunt” ingevoegd;

3° in paragraaf 2/1 worden de woorden “gemeten gebruiksprofiel” vervangen door de woorden “meetregime per elementaire periode”.

Art. 35. In artikel 4.3.31 van hetzelfde reglement worden in paragraaf 1 de woorden “zonder registratie van het gebruiksprofiel” vervangen door de woorden “op een allocatiepunt met een maandelijks of jaarlijks meetregime”.

Art. 36. In artikel 4.3.36 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “doorstuurfrequentie voor facturatie” telkens vervangen door het woord “facturatiefrequentie”;

2° in paragraaf 4 worden de woorden “doorstuurfrequentie voor facturatie” telkens vervangen door het woord “facturatiefrequentie”.

Art. 37. In het opschrift van titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, van hetzelfde reglement worden de woorden “ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract” opgeheven.

Art. 38. In het opschrift van titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, onderafdeling 1, van hetzelfde reglement worden de woorden “bij gemeten gebruiksprofielen” vervangen door de woorden “per allocatiepunt aan de toegangshouders”.

Art. 39. In artikel 4.3.43 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift “Doorstuurregime: dagelijks de gegevens per elementaire periode” wordt toegevoegd;

2° in paragraaf 1 worden de woorden “met een gemeten gebruiksprofiel” vervangen door de zinsnede “waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en waarvan het doorstuurregime een dagelijkse terbeschikkingstelling oplegt”;

3° in paragraaf 2 worden tussen het woord “valideert” en de woorden “voor allocatiepunten” de woorden “op elke werkdag” ingevoegd;

4° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “met een allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in Art. 4.2.12, §1” vervangen door de zinsnede “waarvan het doorstuurregime een dagelijkse terbeschikkingstelling van de gegevens per elementaire periode oplegt, en die gekoppeld zijn aan een toegangspunt met een grootverbruiksmeterinrichting”;

5° in paragraaf 2 worden tussen de woorden “op basis van de elementaire periode” en de woorden “voor de voorgaande werkdag” de woorden “op elke werkdag” opgeheven;

6° in paragraaf 2/1 worden de woorden “de meetgegevens van” vervangen door de zinsnede “voor allocatiepunten waarvan het doorstuurregime een dagelijkse terbeschikkingstelling van de gegevens per elementaire periode oplegt, en die gekoppeld zijn aan een toegangspunt met”;

7° in paragraaf 2/1 worden tussen het woord “kleinverbruiksmeterinrichtingen” en de woorden “op basis van de elementaire periode” de woorden “de meetgegevens” ingevoegd;

8° een paragraaf 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:

“§5. Op verzoek van de producent of de toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens, al dan niet gevalideerd, met een grotere frequentie dan vermeld in dit artikel ter beschikking stellen. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.”.

Art. 40. Aan titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, onderafdeling 1, van hetzelfde reglement wordt een artikel 4.3.43/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 4.3.43 /1 Facturatieberichten

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt maandelijks aan de toegangshouder gevalideerde maandvolumes ter beschikking voor de allocatiepunten waarop hij als

toegangshouder geregistreerd is en die een maandelijkse facturatiefrequentie hebben. Voor minstens 95% van de allocatiepunten moeten die volumes worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand en voor alle allocatiepunten uiterlijk op de tiende werkdag van deze maand. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname van de allocatiepunten vermelden.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt jaarlijks aan de toegangshouder gevalideerde jaarvolumes ter beschikking voor de allocatiepunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en die een jaarlijkse facturatiefrequentie hebben. Voor minstens 95% van de allocatiepunten moeten die volumes worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag na de periodieke meteropname en voor alle allocatiepunten, uiterlijk op de tiende werkdag na de periodieke meteropname. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de periodieke meteropname vermelden. Als bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysieke meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze extra meteropname.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de allocatiepunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is in geval van en uiterlijk op de tiende werkdag na kennisname van:

- een tariefwissel op vraag van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;
- een wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker;
- een wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel;
- een rechtzetting van energiehoeveelheden;
- een de-activatie van het allocatiepunt;
- een vervanging van een meter die onderdeel uitmaakt van de meetinrichting en waarvan de meetgegevens worden gebruikt in het kader van de facturatie van een energiecontract.

§4. Voor productie-installaties met een injectiemeter worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, tevens meegedeeld aan de betrokken producent volgens de principes van §1 en §2.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerder motiveert, indien van toepassing, de aanpassingen en correcties die op basis van Art. 4.3.15 tot en met Art. 4.3.17 werden aangebracht. Alle gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art. 4.3.17, §3, zijn voorzien van een herkenningstag.

§6. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat de gevalideerde meetgegevens vermeld in §1 en §2 overeenstemmen met de meetgegevens die op basis van het doorstuurregime ter beschikking worden gesteld.”.

Art. 41. Artikel 4.3.45 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 42. Artikel 4.3.46 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 43. Artikel 4.3.47 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 44. In artikel 4.3.48 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de woorden “Na ontvangst van” en de woorden “meetgegevens voor een allocatiepunt” wordt het woord “gevalideerde” ingevoegd;

2° tussen het woord “allocatiepunt” en de woorden “moet de leverancier” worden de woorden “n.a.v. de in Art. 4.3.43/1 §1, §2 en §3 beschreven situaties” ingevoegd;

3° de zinsnede “, in geval van een wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker, wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel, rechtzetting van energiehoeveelheden, de-activatie van het allocatiepunt, tariefwissel op vraag van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of vervanging van de meter,”, wordt opgeheven.

Art. 45. In titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, van hetzelfde reglement wordt een onderafdeling 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Ter beschikking te stellen meetgegevens aan de evenwichtsverantwoordelijken en de transmissienetbeheerder”.

Art. 46. In hetzelfde reglement wordt in onderafdeling 1/1, toegevoegd bij artikel 45 een artikel 4.3.48/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 4.3.48 /1

§1.De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen, de niet-gevalideerde meetgegevens per elementaire periode in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

§2.De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke dagelijks de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van afname of injectie, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

§3.De meetgegevens, vermeld in dit artikel, hebben alleen betrekking op de actieve energie.

§4.Op verzoek van de evenwichtsverantwoordelijke kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens, al dan niet gevalideerd, met een grotere frequentie dan vermeld in §1, en §2 ter beschikking stellen. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.”.

Art. 47. Het opschrift van titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, onderafdeling 2, van hetzelfde reglement wordt vervangen door “Ter beschikking te stellen allocatie- en reconciliatiegegevens”.

Art. 48. Artikel 4.3.49 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 49. Artikel 4.3.50 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 50. In artikel 4.3.51 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift “Ter beschikking te stellen allocatiegegevens aan toegangshouder” wordt toegevoegd;

2° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk dertig werkdagen na de maand M+1 aan de toegangshouder de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand M ter beschikking in geaggregeerde vorm voor alle allocatiepunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is.”.

Art. 51. In artikel 4.3.52 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift “Ter beschikking te stellen allocatiegegevens aan evenwichtsverantwoordelijke” wordt toegevoegd;

2° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op dertig werkdagen na de maand M+1 aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand M ter beschikking in geaggregeerde vorm per toegangshouder waarvoor hij evenwichtsverantwoordelijke is.”;

3° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden “aan elke” en het woord “toegangshouder” het woord “relevante” ingevoegd.

Art. 52. In artikel 4.3.53 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift “Ter beschikking te stellen allocatiegegevens aan transmissienetbeheerder” wordt toegevoegd;

2° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijftiende werkdag van de volgende maand M+1 aan de transmissienetbeheerder de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand M ter beschikking in geaggregeerde vorm per evenwichtsverantwoordelijke.”.

Art. 53. In artikel 4.3.54 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift “Ter beschikking te stellen reconciliatiegegevens aan toegangshouder” wordt toegevoegd;

2° het artikel wordt vervangen door wat volgt:

“Uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand (M+6) na de maand (M), stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de reconciliatiegegevens van die maanden en de vorige vijftien maanden (M-15 t.e.m. M) ter beschikking van de toegangshouder.”.

Art. 54. In artikel 4.3.55 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden “een maand” en de woorden “de voorlopige” de vermelding “(M)” ingevoegd;

2° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden “daaropvolgende maand” en de woorden “ter beschikking van de toegangshouder” de vermelding “(M+32)” ingevoegd;

3° in paragraaf 2 worden de woorden “na het aflopen van een maand” opgeheven;

4° in paragraaf 2 wordt het woord “die” vervangen door het woord “een”;

5° in paragraaf 2 wordt tussen het woord “maand” en de woorden “uiterlijk op de laatste werkdag” de vermelding “(M)” ingevoegd;

6° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden “daaropvolgende maand” en de woorden “ter beschikking van de toegangshouder” de vermelding “(M+37)” ingevoegd.

Art. 55. Artikel 4.3.57 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 56. Het opschrift van titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, onderafdeling 3, van hetzelfde reglement wordt vervangen door “Terbeschikkingstelling van historische verbruiksgegevens aan een nieuwe toegangshouder”.

Art. 57. In artikel 4.3.58 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden “registratie van het gebruiksprofiel en/of maandelijkse doorstuurfrequentie voor facturatie” vervangen door de woorden “een maandelijkse facturatiefrequentie of een meetregime per elementaire periode”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “met jaarlijkse doorstuurfrequentie voor facturatie” vervangen door de woorden “met een jaarlijkse facturatiefrequentie”.

Art. 58. Het opschrift van titel IV, hoofdstuk III, afdeling 5, onderafdeling 4, van hetzelfde reglement wordt vervangen door “Terbeschikkingstelling van informatieve verbruiksgegevens voor het verstrekken van verbruiks informatie”.

Art. 59. In artikel 4.3.63 van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt tussen het woord “bevatten” en de woorden “de volgende onderwerpen” het woord “minstens” opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “allocatiepunt voor flexibiliteit” vervangen door de woorden “leveringspunt voor flexibiliteit”;

3° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De elektriciteitsdistributienetbeheerder is vrijgesteld van de verplichting om de VREG het rapport bedoeld in het vorige lid te bezorgen, ingeval er in het beschouwde jaar een geconsulteerde wijziging van de regels plaatsvond conform §3.”.

Art. 60. In artikel 4.3.64 van hetzelfde reglement wordt aan paragraaf 10 een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De elektriciteitsdistributienetbeheerder is vrijgesteld van de verplichting om de VREG het rapport bedoeld in het vorige lid te bezorgen, ingeval er in het beschouwde jaar een geconsulteerde wijziging van het protocol plaatsvond conform §7.”.

Art. 61. In artikel 4.3.66 van hetzelfde reglement wordt aan paragraaf 10 een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De elektriciteitsdistributienetbeheerder is vrijgesteld van de verplichting om de VREG het rapport bedoeld in het vorige lid te bezorgen, ingeval er in het beschouwde jaar een geconsulteerde wijziging van het protocol plaatsvond conform §6.”.

Art. 62. In de aanhef onder titel V van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “informatieve toegang tot gegevens. Zo bevat de datacode onder meer bepalingen met betrekking tot” wordt opgeheven;

2° de opsomming wordt aangevuld met een punt, luidende: “het databeheersplan.”.

Art. 63. Aan titel V, hoofdstuk IV, van hetzelfde reglement wordt een artikel 5.4.4 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks vóór 1 april een verslag aan de VREG, waarin hij de volledigheid en tijdigheid van het ter beschikking stellen van meetgegevens aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker via het webportaal in het voorgaande kalenderjaar beschrijft.”.

Art. 64. Aan titel V, hoofdstuk VI, van hetzelfde reglement wordt een artikel 5.6.2 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De elektriciteitsdistributienetbeheerder rapporteert maandelijks aan de VREG de cijfers over de niet-communicerende digitale meters. Deze cijfers bevatten minstens:

- Het totaal aantal geïnstalleerde digitale meters, met opdeling in de actieve en inactieve;
- Het aantal digitale meters dat actief is maar niet op afstand uitleesbaar door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
- Het totaal aantal actieve allocatiepunten met een digitale meter;
- Het aantal actieve allocatiepunten met een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.”.

Art. 65. Aan hetzelfde hoofdstuk VI, van hetzelfde reglement wordt een artikel 5.6.3 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“§1. Het databeheersplan bedoeld in Art. 4.1.19/1 van het Energiedecreet wordt in het aan de VREG ter beschikking gesteld volgens het rapporteringsmodel opgesteld en gepubliceerd door de VREG.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders verstrekken aan de VREG de informatie zoals vermeld in art. 4.1.19/1 van het Energiedecreet.

§3. De VREG beslist binnen de dertig dagen na de dag waarop hij het databeheersplan heeft ontvangen of het dossier al dan niet ontvankelijk is. Indien het dossier onontvankelijk is, dan beschikt de elektriciteitsdistributienetbeheerder over een termijn van 10 werkdagen om een aangepast dossier over te maken.

§4. De VREG beslist over de gegrondheid van het databeheersplan binnen de termijnen die bepaald worden in artikel 4.1.19/1 van het Energiedecreet.

§5. Bij de beslissing ten gronde kan de VREG het databeheersplan goedkeuren, goedkeuren onder voorwaarden of niet goedkeuren.

§6. Indien de VREG het databeheersplan goedkeurt onder voorwaarden of afkeurt dan dient de elektriciteitsdistributienetbeheerder ten laatste binnen de negentig dagen te rekenen vanaf de dag na de publicatie van de beslissing ten gronde van de VREG op zijn website, een aangepaste versie van het databeheersplan aan de VREG voor te leggen.

§7. Het databeheersplan wordt door de distributienetbeheerder ingediend bij de VREG in de kalenderjaren zoals bepaald door Art. 4.1.19/1 van het Energiedecreet en telkens ten laatste op 1 oktober.”.

Art. 66. In titel VIII van hetzelfde reglement wordt artikel 8.1.1 opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“§1. In afwijking van Art. 4.2.13, §1/1 geldt tot 1 januari 2026:

Op een allocatiepunt met een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeterinrichting bestaat de allocatiepuntconfiguratie standaard uit:

- Meetregime: maandelijks;
- Doorstuurregime: maandelijks de maandgegevens;
- Facturatiefrequentie: jaarlijks.

§2. In afwijking van Art. 4.2.13, §2 geldt tot 1 januari 2026:

De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een allocatiepuntconfiguratie kiezen die afwijkt van de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in §1/1.

De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan kiezen voor een meetregime per elementaire periode. Aan deze keuze wordt in elk geval een doorstuurregime per elementaire periode gekoppeld.

Daarnaast kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker kiezen voor een doorstuurregime waarbij dagelijks de gegevens per elementaire periode worden overgemaakt, en/of voor een maandelijks facturatiefrequentie.”.

Art. 67. Artikel 8.1.2 van hetzelfde reglement wordt opgeheven.

Art. 68. Deze beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor de VREG,

Sint-Joost-ten-Node,

De voorzitter van de raad van bestuur

Lid van de raad van bestuur

Maarten De Cuyper

Els Reynaert

BIJLAGEN:

1. Toelichtende nota
2. Geconsolideerde versie van het TRDE van 24 maart 2023, zoals gewijzigd bij deze beslissing